



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-170/4/2017-11  
30. август 2017. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

**Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације** за јавну набавку број 72/2017 – Изградња ванболничког породилишта у Лазаревцу, град Београд

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 72/2017 и поставило следеће питање:

**Питање:**

Молим вас да дефинишете по којем пропису сви напојни и инсталациони каблови у објекту морају да буду ватроотпорни типа FE180/E120 при чему се већина каблова полаже у зиду под малтером ? Нејасно је зашто у том случају кабл за напајање сирена није такође са функцијом у пожару од 120 минута него 90 минута, док каблови за јављаче пожара нису ватроотпорни.

**Одговор:**

Каблови E120 који су предвиђени предмером односно пројектом не могу се мењати, зато што је на пројектну документацију добијено Решење о грађевинској дозволи и Пријава почетка радова са поменутиим кабловима (прописи су поменути у техничкој документацији-списак примењених прописа).

за Комисију за јавну набавку

  
Оливера Мијодраговић, члан комисије