



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-189/4/2016-11

22. новембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 87/2016
– Реконструкција градске саобраћајнице, град Краљево

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 87/2016 и поставило следећа питања:

Питање:

У предмеру и предрачуну радова за атмосферску канализацију – II Земљани радови у позицији 2 Затрпавање око шахтова у слојевима од 30cm. Који материјал се користи за затрпавање ?

Одговор:

Материјал за затрпавање је шљунак, јар се парктично ради о затрпавању рова као у позицији 5.

Питање:

У предмеру и предрачуну радова за атмосферску канализацију – III Бетонски радови у позицији 3 Израда зидова шахти од бетона MB20 у количини од 7,96m³ као и позиција 4 Израда завршне плоче шахте са LG поклопцем, у количини од 1,21m³. О којој шахти је реч, када је за овај део канализације предвиђено 14 шахти од АВ префабрикованих прстенова $\varnothing 1000$?

Одговор:

Ради се о свим шахтама са напоменом да је за 14 шахти (колико укупно има шахти) у Поглављу V Монтажни радови, у позицији 2, предвиђено 14 завршних прстенова, L=0,60m'.

Питање:

У предмеру и предрачуну радова за атмосферску канализацију – V Монтажни радови, у позицији 4 Набавка и постављање пењалица тип Din1112A на међусобном растојању од 30cm, у јединици мере је уписан m². Да ли је грешка у јединици мере ?

Одговор:

Ради се о очигледној техничкој грешки у јединици мере тако што је уместо по комаду уписано по m³ или m².

Јединица мере је комад.

за Комисију за јавну набавку


Оливера Мијодраговић, члан комисије