



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-29/4/2018-11

11. април 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 7/2018 – Рехабилитација дела општинског пута ОП – 47 - Мирошевце- Славујевце, град Лесковац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 7/2018 и поставило следеће питање:

Питање :

У делу конкурсне документације, Предрачун радова, уочена је нелогичност у колони „јединица мере“ и то:

-на страни 50/62, Поз. 15. Израда улазно излазних грађевина (чеоних зидова) на цевастим пропустима од неармираног бетона МБ 30, стоји м1. По нашем мишљењу сматрамо да је поребно да стоји м3.

Молимо вас да ако је потребно извршите корекцију конкурсне документације.

Одговор :

У питању је техничка грешка, јединица мере је м3, биће извршена измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије