

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-241/5/2017-11

3. новембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 133/2017 – Изградња дела секундарне мреже за снабдевање водом Радно-пословне зоне југозапад "Петља Дољевац" и Пословне зоне Кочане, општина Дољевац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 133/2017 и поставило следеће питање:

Питање 1:

Након Вашег појашњења 2, на питања 1, 2 и 8 да је пројектант предвидео електрофузионо заваривање спојева а након увида у пројектну документацију види се да је пројектант имао следећи пројектни задатак: Почетак цитата „Фазонске комаде и водоводну арматуру као и прикључке предвидети од РЕ са чеоним варењем и завртњевима за ливено гвоздене комаде“.

У техничком извештају пројекта наглашено је следеће: Почетак цитата „Спајање цеви и фазонских комада и арматуре од РЕHD материјала предвиђено је чеоним заваривањем“. Крај цитата.

Одговор 1:

Цеви и сви елементи ће се спајати електрофузионо.

Питање 2:

У конкурсној документацији, ЈН 133/2017- Изградња дела секундарне мреже за снабдевање водом Радно-пословне зоне југозапад „Петља Дољевац“ и Пословне зоне Кочане, општина Дољевац, у делу Монтерски радови - тачка 3.4. наводи се да **Превезивање потрошача**, преко огрлице до водомерне шахте, на новоизграђену водоводну мрежу. Ценом је обухваћена огрлица са гарнитуром икапом као и 5m прикључне пластичне цеви од Ø 32mm.


Молимо Вас да нам дате појашњење да ли је овом позицијом захтевана електрофузионе огрлице са вентилом с обзиром на то да је захтевана уградња уградбене гарнитуре или је довољно уградити електрофузиону огрлицу без вентила? Такође Вас молим да дефинишете начин повезивања новоизграђене мреже на водомер тј. да ли је за ту позицију планирана уградња електрофузионог прелазног комада?

Одговор 2:

Позицијом 3.4 у делу монтерских радова, предвиђена је уградња:

- електрофузионе огрлица са интегрисаним вентилом и одводом д32 (тип ДАВ),
- уградбена гарнитура, 0,8-1,2 (тип ЕБС)
- електрофузиона спојница д32 (тип МБ)
- хдпе цево 5м, д32
- ливено гвоздена улична капа 3кг.

за Комисију за јавну набавку



Снежана Костић, члан комисије