



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-86/5/2017-11

28. април 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 20/2017 – Изградња кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони „Крчагово“ у Ужицу

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 20/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

Предмером и предрачуном у оквиру монтерских радова предвиђено је на позицији 4.1 - набавка, транспорт, разношење дуж рова, спуштање у ров и монтажа ПЕХД или ПП канализационих двослојно коругованих цеви за отпадне воде Fi 1400 SN 8 , ID 1400 mm (унутрашњи пречник) у дужини 440 m. Контактирали смо велики број произвођача у земљи и иностранству и добили одговор да се не производи цев дата у опису предмера и предрачуна. Молимо Вас да дате појашњење за ову позицију.

Одговор:

У обзир долазе и PEHD или PP канализационих цеви спиралне, Ø 1400 SN8 ,ID=1400 мм (ID унутрашњи пречник), SN 8 кN/m² (према ISO 9969), спојене дуплим муфом.

Најмања дебљина зида према ргEN 13476.

Зид унутрашње цеви мора да буде конципиран за испирање под високим притиском (120 бара на млазници).

Особине материјала цеви и фазонских комада морају да одговарају захтевима ргEN 13476. Флексибилност прстена износи према DIN EN 1446 >30%.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије