



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-116/5/2017-11

14. јун 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговор на питање – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 32/2017 – Изградња мреже за снабдевање водом у индустријској зони Пуковац у Дољевцу**

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 32/2017 и поставила следећа питања:

**Питање:**

У тачки II/14 тражи се понуда за подбушивање испод трупа пута и пруге у укупној дужини од 70м. После обиласка терена са овлашћеним лицем упознали смо се са стањем на терену где је установљено да траса водовода пресеца саобраћајнице у више наврата те постављамо следеће питање:

Да се прецизно наведу места и дужине подбушивања испод трупа пута и пруге. Уколико има случајева где је могуће извести трасу просецањем асфалта такође навести исте али додати позицију сечења асфалта са одвозом.

Сматрано да је горе поменуто питање веома важно код формирања цене дужног метра јер није исто да ли подбушивање вршите 70м у једном поступку или у више непознатих деоница.

**Одговор:**

Позиција бушење трупа пута ради се на следећим местима, деоница од чвора : 4 до 4а

код чвора 214

код чвора 201

од чвора 218 до чвора 202

Просечна дужина бушења испод трупа пута је око 10м.

Бушење испод трупа пруге ће се радити у дужини од око 30м на деоници код чвора 215.

**Питање:**

У конкурсној документацији за јавну набавку број 32/2017 у делу додатних услова пословни капацитет захтевали сте "Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у предходних 5 година остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи водоводне мреже у износу од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ".

Како сте у предходним јавним набавкама за исте послове као у јавној набавци број 32/2017 као доказ пословног капацитета тражили да је понуђач остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, питање је следеће:

Да ли се као доказ пословног капацитета у делу изведених радова прихвата и изведени радови на изградњи канализационе мреже и пратећих објеката?

**Одговор:**

Наручилац ће прихватити изведене радове на изградњи спољних инсталација водовода и/или канализације у износу од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је изведен најмање један посао у минималном износу од 15.000.000,00 динара без ПДВ.

за Комисију за јавну набавку

*О. Мијодраговић*

Оливера Мијодраговић, заменик члана комисије