



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-79/5/2019-11

24. април 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – Појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 36/2019 – Реконструкција улице Боре Станковића у Врању

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 36/2019 и поставило следеће питање:

Питање:

У вези дела 2/1.1.3 07- Извођење шипова – Да ли због присуства подземних вода приликом извођења шипова, шипови морају бити зацевљени целом дужином или не ?

Одговор:

За пројектом предвиђену технологију , микрошипови методом jet grouting , нема зацевљивања.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђуричић

Тамара Ђуричић, члан комисије