



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-144/5/2017-11

18. август 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 51/2017 – Изградња улице Нова 1 и улице Павла Петковића, општина УБ

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 51/2017 и поставило следећа питања:

Питање бр. 1:

Набавка, транспорт, полагање у ров и провлачење кроз PVC цев кабал PPOO 4x35mm² са спајањем на оба краја. Да ли је дошло до грешке да тражите бакарни кабал који је шест пута скупљи од алуминијумског кабала.

Одговор 1:

Пројектом је захтеван бакарни кабал, тако да није грешка.

Питање бр. 2:

Наше питање се односи на СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА У УЛИЦИ НОВА 1, позиција IV/7 Набавка транспорт и монтажа заштитних PVC цеви за уличну канализацију, за пролаз цеви за воду од полиетилена високе густине испод коловозне конструкције Обрачун по м'уграђених ПВЦ цеви за уличну канализацију заједно са држачима одстојања постављеним на растојању око 1м. Између цеви и држача одстојањепоставити еластични међуслој.Е 200 mm m' 80,00.

Молим Вас да појасните који су то држачи одстојања и од чега се састоји еластични међуслој, претпостављамо да је пречник цеви fi 200 mm.

Одговор 2:

Одговор на ово питање биће дат кроз Измену III конкурсне документације.

Питање бр. 3:

У предмеру и предрачуну радова за ЈН бр. 51/2017 - Изградња улице Нова 1 и улице Павла Петковића, општина УБ на страни бр. 48/112, на позицији бр. 3 стоји да је BNS 22, дебљине d=6 cm, док у Техничком извештају, на страни број 81/112, као и у приказу Нормалног поречног профила, стоји да је дебљина BNS 22, d=7 cm. Молим да нам одговорите, која дебљина BNS 22 је тачна.

Одговор 3:

Дебљина BNS 22 је 7 cm, биће измењено кроз Измену III конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије