



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-156/5/2017-11

29. август 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 57/2017 –
Доградња зграде Предшколске установе "Пчелица"- јаслице, општина Апатин

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 57/2017 и поставило следсће питање:

Питање:

У конкурсној документацији, на позицији број 1 нисте навели жељену дебљину ламината већ само његову класу у сегменту мподоплагачких радова (XI). Љубазно вас молимо да нам доставите коју је дебљину ламината потребно понудити, како бисмо доставили адекватну понуду ?


Одговор:

У предмсеру и предрачуну стоји опис:

„Набавка и постављање ламинат пода класе 33 или 34. Ламинат се поставља преко припремљене подлоге са минималном дилатацијом од зида 10-20 мм. Ламинат се уграђују на одговарајућу подлогу 5мм по упутству произвођача.“

Обзиром да су ламинати уобичајене дебљине за класу 33 10-12мм, а ламинати класе 34 12-14 мм, одговор је да је дебљина траженог ламината минимум 12 мм.

за Комисију за јавну набавку


Оливера Мијодраговић, члан комисије