



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-140/5/2016-11

9. септембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 67/2016 – Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром у улици 7. јула, град Панчево**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 67/2016 и поставило следеће питање:

**Питање:**

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у предмеру и предрачуну радова, 4. кишна канализација позиција 5.1. предвиђена је набавка и уградња РЕНД коругованих канализацијоних цеви DN 1000 (ø 860) и DN 630 (ø 550).

Да ли понуђач уместо наведених цеви може да понуди цеви DN 1000 унутрашњег пречника 800 и DN 630 унутрашњег пречника 600?

**Одговор:**

Пројектант је предвидео све битне параметре везано за врсту цеви и то унео у пројекат.

Наручилац није сагласан да се на било који начина мењају дефинисане карактеристике цеви.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, заменик члана комисије