



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-134/5/2018-11

16. јул 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговор на питање – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 82/2018 – Реконструкција и доградња Предшколске установе „Лане“ – завршна фаза, општина Дољевац.**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 82/2018 и поставило следеће питање:

**Питање 1:**

Код санитарне водоводне мреже поз. 2.5. који је пречник водомера?

**Одговор 1:**

Пречник водомера код санитарне водоводне мреже је  $\text{fi } 25$  (DN32) - Поз. 2.5. Биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 2:**

Којих пречника су хватач нечистоће и вентили код санитарне водоводне мреже позиције 2.6, 2.7. и 2.8.?

**Одговор 2:**

Сва пратећа арматура вентили, хватачи и остала опрема која иде испред и иза водомера је истог пречника као и водомери. У позицијама предмера и предрачуна 2.6, 2.7. и 2.8. је пречник  $\text{fi } 25$  (DN32). Биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 3:**

У делу предмера радова „Хидрантска мрежа“ које су димензије елементи код позиције 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, и 3.9?

**Одговор 3:**

Пречник водомера у делу предмера радова "Хидрамнска мрежа" је  $\text{fi } 80$ (DN90) - Поз. 3.6. Сва пратећа арматура вентили хватачи и остала опрема која иде испред и иза водомера је истог пречника као и водомери, односно  $\text{fi } 80$ (DN90) -поз. 3.3, 3.7, 3.8, и 3.9. Биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 4:**

У делу предмера радова „Архитектура“ код подоплагачких радова у позицији број 3. стоји: Напомена: у таблицама на графичким прилозима наведен као „специјални PVC винил“ који иде у више боја. Боја по накнадном одабиру пројектанта.“

Подне облоге од винила нису једнобојне већ су у неком дезену. Да ли је у питању могућност избора дезена од стране пројектанта у количини од сса  $1.400\text{m}^2$ , или је циљ да под буде у више различитиих боја са истим дезеном (уколико је тако молим Вас да дефинишете у којим количинама би била свака боја, јер би такво сагледавање имало озбиљан утицај на јединичну цену, а на графичкој документацији у коју смо имали увид то није дефинисано)?

**Одговор 4:**

Јединичном ценом предвидети два дезена (боје): један дезен за комуникације а други дезен за учионице из актуелне колекције изабраног понуђача.

У опису позиције предмера Подполагачки радови поз. Бр. 3 – „Напомена“ се брише, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 5:**

Молимо Вас да још једном сагледате задат рок за извођење радова од 75 календарских дана уз осврт на техничко – технолошке процесе неопходне при извођењу радова као и обим радова.

**Одговор 5:**

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку



---

Снежана Костић, члан комисије