



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-189/5/2016-11

24. новембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 87/2016
– Реконструкција градске саобраћајнице, град Краљево

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 87/2016 и поставило следећа питања:


Питање:

У предмеру и предрачуну радова за атмосферску канализацију – III Бетонски радови у позицији 3 Израда зидова шахти од бетона MB20 у количини од 7,96m³, да ли се ради шахта од бетона, са ливењем на лицу места или од готових АВ прстенова \varnothing 1000 (у којем случају нема позиције бетона за уградњу у зидове одн. управо ове позиције 3), како је дато на скици детаља шахте.

Одговор:

Из одговора на већ постављено питање у вези Предмера и предрачуна радова за атмосферску канализацију – III Бетонски радови у позицији 3 Израда зидова шахти од бетона MB20 у количини од 7,96m³ који гласи: Ради се о свим шахтама са напоменом да је за 14 шахти (колико укупно има шахти) у Поглављу V Монтажни радови, у позицији 2, предвиђено 14 завршних прстенова, L=0,60m' недвосмислено следи да се раде шахте од бетона са ливењем на лицу места с тим што је завршни прстен од готових АВ прстенова који је дат у Поглављу V Монтажни радови, у позицији 2.

за Комисију за јавну набавку


Оливера Мијодраговић, члан комисије