



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-161/5/2016-11  
30. септембар 2016. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

**Одговори на питања – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 56/2016 – Изградња дечијег вртића, општина Владичин Хан.**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 56/2016 и поставило следеће питање:

**Питање 1:**

У позицији израда зеленог крова код покривачких радова није дефинисана дебљина тврде камене вуне  $150\text{gr}/\text{m}^2$ , ако би сте могли да нам то дефинишете.

Такође нас интересује димензија подних и зидних керамичких плочица.

**Одговор 1:**

Дебљина тврде камене вуне је 10cm.

Неопходно је испоштовати наведене површине под керамиком без посебног захтева за одређеним димензијама плочица.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије