



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-145/5/2016-11
1. септембар 2016. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 73/2016 – Уређење центра Војка – реконструкција градских улица, општина Стара Пазова

Заинтересована лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 73/2016 и поставило следеће питање:

Питање 1:

У конкурсној документацији стоји:

„3.04 Израда стазе од бетонских плоча, детаљ ређања Прилог 1.1 и 1.2 плоче на пешачкој стази, од вибропреованих бетонских двослојних елемената. Бетонске плоче су дебљине $d=6\text{cm}$ боје Мултиколор (три боје – Капућино) са завршним слојем од кварцном песком. Плоче су димензија $7\times 14\text{cm}$, $14\times 14\text{cm}$ и $21\times 14\text{cm}$ и све су компактибилне међусобно уклопиве приликом постављања. Плоче имају равну горњу површину без оборене ивице на ободу коцке и ивице коцки су благо закривљене (рустик ивица). Плоче морају да задовољавају квалитет по стандардима:

- Чврстоћа бетона при притиску (ДИН 18501- више од 40N/mm^2)
- Чврстоћа на затезање цепањем (ДИН ЕН 1338 – више од 3.6 kN/mm^2) • Упијање воде (СРПС ЕН 1338 – максимум 6%.)
- Отпорност на хабање (СРПС ЕН 1339 – мах. $18\text{cm}^3/50\text{cm}^2$) • Отпорност на дејство мраза за 100 циклуса је минимално 75% (односно чврстоћа смрзаваних тела према несмрзаваним – СРПС У.М1.016)
- Отпорност на мраз и соли за одмрзавање (за 25 циклуса – степен оштећења "нула", СРПС У.М1.055) У цену урачунати набавку, транспорт и уградњу бехатон коцки са свим потребним украјање, и фуговањем површине кварцним песком. Произвођач Транскоп или одговарајуће. Ул. Цара Душана $m^2\ 1,350.00$, Ул. Браће Кочијашевића и Светог Саве $m^2\ 820.00$ плоче на паркингу, двослојне, пресоване са завршним слојем од кварца $20\times 20\times 6\text{cm}$ у црној боји за паркинг места а у белој за раздвајање паркинг места паркинг у ул. Цара Душана $m^2\ 1,020.00$ паркинг у ул. Браће Кочијашевића и Светог Саве $m^2\ 850.00$ “.

Молимо вас да нам појасните да ли плоче Мултиколор треба да буду и на паркингу или само на пешачким стазама?

Одговор 1:

На пешачким стазама су пројектоване плоче Мултиколор према опису из позиције 3.04 у количини према предмеру радова $1350\text{m}^2 + 820\text{m}^2$. На паркинзима нису плоче Мултиколор већ двослојне, пресоване са завршним слојем од кварца $20\times 20\times 6\text{cm}$ у црној боји за паркинг места а у белој за раздвајање паркинг места у количини према предмеру радова $1020\text{m}^2 + 850\text{m}^2$.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије