

Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-201/6/2017-11  
22. септембар 2017. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

**Одговор на питање – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 100/2017 – Реконструкција Основне школе „Доситеј Обрадовић” са доградњом фискултурне сале, град Крагујевац**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 100/2017 и поставило следећа питања:

**Питање 1:**

Да ли можемо као доказ за део радова који су изведени у 2016. години да приложимо Потврду, Уговор и I Привремену ситуацију за радове јер је објекат у фази завршетка и не поседујемо окончану ситуацију.

**Одговор 1:**

Неће се признати референтни уговори за које није издата окончана ситуација.

**Питање 2:**

У предмеру и предрачуна у делу Гасни генератор и опрема под тачком 2. није јасно који је тип електричног радијатора, које су карактеристике?

**Одговор 2:**

Потребан капацитет грејања радијатора износи 1000W. Према овом податку треба изабрати тип и модел радијатора.

**Питање 3:**

У предмеру и предрачуна у делу С Цевна мрежа под тачком 25. није јасно Позиција 19 су радијаторски навијци, да ли је то грешка, треба ли узети 50% од позиције 24?

**Одговор 3:**

Треба узети 50% од позиције 24, биће извршена Измена конкурсне документације.

**Питање 4:**

У предмеру и предрачуна у делу Грађевински радови под тачком 4. у опису позиције стоји да се обрачун врши по  $m^3$  а као јединица мере стоји  $m^2$ . По чему се врши обрачун?

**Одговор 4:**

Обрачун се врши по  $m^2$ , биће извршена Измена конкурсне документације.

**Питање 5:**

У примеру и предрачуноу у делу Каблови под тачкама 6, 7. и 9. није јасно да ли се позиције 6, 7. и 9. нуде или је већ одређен износ партиципације?

**Одговор 5:**

Понуђач не нуди позиције 6, 7. и 9. већ су оне предмет прикључка на нисконапонску мрежу. Партиципацију тј. Цену прикључка плаћа инвеститору ЕПС-у, тј. Електрошумадији Крагујевац.


**Питање 6:**

Да ли се код разводних ормана уписује јединична цена за сваку позицију за наведену опрему или се само уписује јединична цена за комплет?

**Одговор 6:**

Не уписује се цена за сваку позицију наведене опреме разводног ормана, већ се уписује јединична цена за комплет.

за Комисију за јавну набавку



---

Снежана Костић, члан комисије