



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-98/6/2016-11

5. август 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговор на питање – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2016 – Изградња секундарне водоводне мреже, мреже атмосферске канализације и мреже канализације употребљених вода у радној зони „Лозни калем” у Нишу (прва фаза)**

Заинтересовано лице је затражило појашњења Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2016 и поставило следеће питање:

**Питање:**

С обзиром на методологију испитивања водонепропусности ревизионих силаза (пуњење шахте до очекиваног нивоа подземних вода), молим Вас да дефинишете ниво подземних вода на локацији градилишта (пиво пуњења ревизионих силаза ради испитивања водонепропусности).

**Одговор:**

Ниво подземне воде је 0,5m испод коте дна рова канализационе мреже.

за Комисију за јавну набавку

*Тамара Ђуричић*

Тамара Ђуричић, члан комисије