



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-59/6/2018-11

25. мај 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2018
– Реконструкција објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу

Заинтересовано лице је су затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2018 и поставило следеће питање:

Питање:

U konkursnoj dokumentaciju u delu termotehničke instalacije na strani 137 od 294 poz. 3.1 piše: Isporuka i montaža zatvorenog ekspanzionog suda za toplu vodu koji se izoluje, komplet sa automatikom i elektronskim uređajem za održavanje nivoa, sonda minimuma i maksimuma, magnetnim ventilom na dovodu vazduha, kontaktnim manometrom, kompresorom i elektro ormanom i sa sledećim karakteristikama:

Zapremina posude: 500 litara

Prečnik posude: 775 mm

Visina posude: 1425 mm

Statički pritisak posude: 3,8 bara

Pritisak otvaranja sigurnosnog ventila: 4,9 bara

Pritisak predpunjenja azota: 2,0 bara (komplet 1)

a u tehničkom opisu:

Za toplotno širenje vode predviđen je zatvoreni ekspanzioni sud tipa: ERCE 500/2.0/6.0 (zapremine 500 lit.), proizvodnje “Elbi” Italija, koji je smešten u toplotnoj podstanici.

Naše pitanje glasi:

Molimo vas pojasnite nam šta treba ponuditi, da li treba ponuditi ekspanzionu posudu kako se traži u tehničkom opisu jer opis iz predmera radova i tehn opis nisu adekvatni.

Одговор:

Одговор на постављено питање ће бити објављен у виду Измене Конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђуричић

Тамара Ђуричић, члан комисије