



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-144/8/2017-11

21. август 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 51/2017 – Изградња улице Нова 1 и улице Павла Петковића, општина Уб

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 51/2017 и поставило следеће питање:

Питање бр. 1:

У предмеру и предрачуну радова – Саобраћајнице, који су предмет ЈН 51/2017 –Изградња улице Нова 1 и улице Павла Петковића, општина Уб, су дефинисане позиције:

Поз. 4 – Набавка материјала и израда хабајућег слоја од асфалт бетона, д = 4цм, АБ 11 СРПС У:Е4.014, и

Поз. 5 – Набавка материјала и израда хабајућег слоја од асфалт бетона, д = 5цм за паркинг простор АБ 11 СРПС У:Е4.04.

Да ли асфалтна маса АБ 11 треба да буде произведена од кречњачког или еруптивног материјала?

Одговор 1:

Ако поред ознаке АБ 11 не стоји ознака Е (или слична) која би упућивала на то да се тражи еруптивни материјал, а у овом случају не стоји таква ознака, онда се подразумева да се ради о кречњачком материјалу.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије