



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-134/6/2018-11

27. јул 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 82/2018 – Реконструкција и доградња Предшколске установе „Лане“ – завршна фаза, општина Дољевац.

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 82/2018 и поставило следеће питање:

Питање:

У делу предмера радова – Архитектура у фасадерским радовима под позицијом број 2 стоји „Izrada fasade od fiber-cementnih fasadnih ploča d=6mm tipa “Trespa” ili sl....“.


Да ли се у питању фибер цементне плоче или треспа (HPL)?

Одговор:

У питању је Trespa - dekorativna HPL (high-pressure compact laminate).

Конкурсна документација ће бити измењена и рок за подношење понуда ће бити померен.

за Комисију за јавну набавку


Миранда Вученовић, заменик члана комисије