



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-161/6/2016-11

5. октобар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 56/2016 – Изградња дечијег вртића, општина Владичин Хан.**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 56/2016 и поставило следеће питање:

**Питање 1:**

Да ли можете да нам доставите цртеже (шеме) мобилијара?

**Одговор 1:**

Шема мобилијара ће бити достављена кроз Измени и допуну II конкурсне документације од 5. октобра 2016. године.

**Питање 2:**

У делу Б: Уређење слободних површина, део VI гумирана подлога, наведена је подлога дебљине 5mm која није одговарајућа наведеним безбедносним стандардом EN1177“. Подлога дебљине 5mm не би могла да апсорбује пад детета нити са једног реквизита, да ли се можда мислило на подлогу дебљине од 5cm?

**Одговор 2:**

Дебљина гумиране подлоге је 5cm. У питању је техничка грешка која ће бити коригована кроз Измену и допуну II конкурсне документације од 5. октобра 2016. године.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије