



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-182/6/2016-11

7. новембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 71/2016 – Реконструкција и доградња физкултурне сале Гимназије "Вељко Петровић", град Сомбор

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 71/2016 и поставило следећа питања:

Питање 1:

Позиција 01 12 00 1, да ли је предвиђено изливање масе за изравнавање до 5мм укупно у два наноса, или у сваком наносу по 5mm (2x5mm)?

Одговор 1:

У сваком наносу до 5mm, а може и један у наносу од 0-10mm.

Питање 2:

У достављеној спецификацији арматуре дефинисана је арматурна мрежа Q524, дефинисати где се поменута мрежа поставља с обзиром да нигде није дефинисана у предмеру.

Одговор 2:

Мрежа Q524 се поставља у позицију 01 03 015 Бетонирање срм. бетонских косих серклажа са маском за затварање отвора између објеката.

Питање 3:

Позиција 01 10 002 , дефинисати димензије, боју и тип произвођача подних противклизних плочица.

Одговор 3:

Димензије плочица 30x30cm, боја беж или светло сива у договору са инвеститором, мат плочице од синтнозрнастог гранита.

Питање 4:

Позиција 01 10 003, дефинисати димензије, боју и тип произвођача гранитне керамике . Дефинисати значење из техничког описа „ Полагање гранитне керамике у три боје „ ?

Одговор 4:

Димензије плочица 30x30cm, боја беж, светло сива и графитна, мат плочице од синтнозрнастог гранита.

Питање 5:

Позиција 01 10 006, дефинисати димензије, боју и тип произвођача гранитне керамике.

Одговор 5:

Димензије плочица 30x30cm, боја беж или светло сива у договору са инвеститором, мат плочице од синтнозрнастог гранита.

за Комисију за јавну набавку



Снежана Костић, члан комисије