



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-173/5/2017-11
18. септембар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговор на питање – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 76/2017 – Реконструкција и доградња предшколске установе „Лане“ – прва фаза, општина Дољевац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 76/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

У делу тендерске документације на страни 64/117, предмера и предрачуна радова дефинисана је следећа позиција:

5. Постављање заштите термоизолације на тавану објекта од водоотпорне OSB плоча $d=1,8\text{cm}$ (блажујке).

Обрачун по m^2 $1671,10\text{m}^2$ $1.671,10 \times =$

међутим није дато постављање термоизолације. Молимо за појашњење.

Одговор:

Предвиђена термоизолација тавана, са предвиђеним фолијама и заштитом од OSB плоча, се "слободно" поставља - без било каквог конструктивног фиксирања (јер се налазе у затвореном кровном простору). Из предходно наведених разлога, нема ничег спорног да се термоизолација постави накнадно - у другој фази.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије