



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-59/12/2018-11

8. јун 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење IX Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2018 – Реконструкција објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2018 и поставило следеће питање:

Питање:

Molimo za razjašnjenje zahteva za fasadnu aluminariju.

Predviđeni staklo paket će zadovoljiti i strožiji uslov - $U_{g} \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ iz predmera radova, koji nije u saglasnosti sa uslovom iz šema stolarije - $U_{g} \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (i bolji je od oba uslova).

Postoji nedoumica oko zahteva za karakteristikom aluminijumskih profila - $U_{f} \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pretpostavljamo da je ovde došlo do greške, jer je ovakav zahtev za aluminijumske profile veoma 'visok' i uslovilo bi korišćenje veoma skupih sistema koji bi značajno uvećali vrednost ove grupe radova, te da je dovoljno zadovoljiti uslov za ceo otvor od $U_{w} \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi sklop profil+staklo, koji će zadovoljiti zahtev energetske efikasnosti $U_{w} \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, bez uzimanja u obzir uslova za profil $U_{f} \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, što bi bilo jedino tehnički-ekonomsko opravdano rešenje, a u saglasnosti sa pravilnikom o energetskej efikasnosti zgrada?

Одговор:

За позицију А1 фасадне столарије понуду дати у свему према Конкурсној документацији.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђуричић

Тамара Ђуричић, члан комисије