



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-98/7/2016-11

8. август 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговор на питање – појашњење V Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2016**  
– Изградња секундарне водоводне мреже, мреже атмосферске канализације и мреже канализације употребљених вода у радној зони „Лозни калем” у Нишу (прва фаза)

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2016 и поставило следеће питање:

**Питање:**


На страни 57/72 и 62/72 конкурсне документације дато је да су канализационе цеви спирално мотане цеви са муфом од РЕ са заптивним гумама, класе SN8 по ISO 9969.

Да ли могу да се понуде и друге врсте канализационих цеви које по својим карактеристикама задовољавају тражене услове, обзиром да код нас само један произвођач производи цеви тражене конкурсном документацијом.

**Одговор:**

Могу да се понуде РР (полипропиленске) цеви исте класе и истог стандарда.

за Комисију за јавну набавку

  
Оливера Мијодраговић, члан комисије