



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-59/7/2018-11

28. мај 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење V Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2018 – Реконструкција објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу

Заинтересовано лице је су затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2018 и поставило следећа питања:

Питања:

U predmeru radovu, u delu elektroinstalacija, tačka 5. Instalacioni pribor, pozicija 1, traži se oprema proizvodnje "VIMAR" ili odgovarajući, a u daljem tekstu se traže metalne maske koje su drugog proizvođača i to "AVE". Molimo vas da pojasnite šta da nudimo, da li metalne maske i koje boje i kog proizvođača ?

U istom delu predmera se traže senzori pokreta i prisustva, molimo vas da pojasnite gde se montiraju, na plafon, zid ili u dozne recimo Ø60 ?

Одговори:

Позиција 1 се односи на опрему произвођача Vimar а спецификација са кодовима је дата као пример у случају да се нуди други произвођач (све остале позиције предмера са модуларном опремом су наведене као Vimar).

Боју ће одредити Инвеститор, као што и пише у позицији предмера.

Што се тиче фото сензора, он долази у склопу са фото релеом и монтира се на зид (позиција која је везана за разводне ормане).

за Комисију за јавну набавку

Tamara Turicic

Тамара Ђуричић, члан комисије