



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-173/7/2017-11
19. септембар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговор на питање – појашњење V Конкурсне документације за јавну набавку број 76/2017 – Реконструкција и доградња предшколске установе „Лане“ – прва фаза, општина Дољевац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 76/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

У конкурсној документацији за јавну набавку радова - Реконструкција и доградња Предшколске установе „Лане“ 1.фаза, општина Дољевац у вези позиције „столарски радови и алуминарија“ имајући у виду да је U_g односно коефицијент термичке проводљивости термопакета састављеног од нискоемисионог и флот стакла а простор испуњен аргоном 1.1 да су алуминијумски профили вредности коефицијента од 1.6 до 2.8. U_w је потребно по пројекту да буде 1.5 то је коефицијент за цео прозор .

Наше питање гласи: Да ли је довољно да се испуни само U_w јер U_w представља збир U_g и U_f сразмерно учешћу у површини прозора?

Одговор:

За профил и стаклени пакет се доказује атестном документацијом а за комплетан прозор се доказује прорачуном у складу са Правилником о ЕЕЗ.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије