



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-182/7/2016-11

9. новембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење V Конкурсне документације за јавну набавку број 71/2016 – Реконструкција и доградња фискултурне сале Гимназије "Вељко Петровић", град Сомбор**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 71/2016 и поставило следећа питања:

**Питање 1:**

Позиција 01 02 006. Колика је дебљина простора који се затвара?

**Одговор 1:**

Дебљина простора који се затвара је 30cm.

**Питање 2:**

Позиција 01 02 004. Колика је дебљина зидова?

**Одговор 2:**

Дебљина зидова је 25cm.

**Питање 3:**

Позиција 01 02 005. Колика је дебљина зидова?

**Одговор 3:**

Разна је дебљина отвора, обрачун је по нормама и m3.

**Питање 4:**

Позиција 01 02 007. Да ли предвидети нову клинкер опеку? С обзиром да све зависи од тога у каквом стању је постојећа клинкер опека.

**Одговор 4:**

Није предвиђена нова клинкер опека, стара је добра.

**Питање 5:**

Позиција 01 02 023. „Чишћење просторија од грађевинског шута „ дата је позиција у m2, да ли треба да иде у m3?

**Одговор 5:**

То је завршно чишћење, даје се у m2.

**Питање 6:**

Позиција 01 03 008 израда подне плоче d=15 cm MB 20, да ли је потребно да марка бетона буде MB 30 ?

**Одговор 6:**

Марка бетона је МВ 20.

**Питање 7:**

Позиција 01 03 004. Израда армирано бетонских темељних самаца, дефинисано је у техничком опису да у „у цену оплате не улазе арматура и оплата у даскама„. У свим осталим позицијама поглавља 01 03 000 Бетонски радови, дефинисано је да оплата и арматура улазе у јединичну цену позиције.

Молим Вас да дефинишете да ли улази или не улази. Уколико не улази, молим Вас да дефинишете нову позицију за поменуто.

**Одговор 7:**

У питању је техничка грешка у тексту, у цену улази оплата и арматуре, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 8:**

Позиција 01 03 013, техничким описом у позицији су дефинисани бетонски хоризонтални серклажи правоугаоног пресека различитих пресека (  $b/d=25/20$  cm,  $35/25$  cm,  $45/20$  cm,  $65/25$  cm,  $25/28-36$  cm ). С обзиром да су различитог пресека , за сваки пресек је другачија количина оплате, арматуре и бетона.

Истом јединичном ценом не може се покрити вредност за сваки хоризонтални серклаж.

Молим Вас да се позиција дефинише на другачији начин, односно да се позиција раздвоји на више под позиција.

**Одговор 8:**

Обрачун је по  $m^3$ . Све појединости се могу сагледати увидом у техничку документацију.

**Питање 9:**

Позиција 01 03 020 дефинисати димензије бетонског венца.

**Одговор 9:**

Димензије бетонског венца износе  $35/20+10/40$ cm. Све појединости се могу сагледати увидом у техничку документацију.

**Питање 10:**

Позиција 01 03 028, дефинисати димензије и арматуру темеља за постављање стубова заштитне мреже.

**Одговор 10:**

Димензије темеља износе  $0.6m \times 0.6m \times 1,0$  m. Све појединости се могу сагледати увидом у техничку документацију.

**Питање 11:**

Позиција 01 03 029, дефинисати МВ канала?

**Одговор 11:**

МВ канала је МВ 30, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 12:**

Позиција 01 03 027, да ли су дефинисане мере шахта унутрашње или спољашње ?

**Одговор 12:**

Дефинисане су унутрашње мере. Све појединости се могу сагледати увидом у техничку документацију.

**Питање 13:**

Позиција 01 03 022 , дефинисати димензије бетонске атике.

**Одговор 13:**

Димензије бетонске атике су 0.20m x 1.75m. Све појединости се могу сагледати увидом у техничку документацију.

**Питање 14:**

Позиција 01 14 003, дефинисати тачнији опис позиције , димензије, количину.

**Одговор 14:**

Детаљ D-4 биће додат изменом и допуном конкурсне документације.

**Питање 15:**

Позиција 01 14 006 , доставити цртеж PVC паравана.

**Одговор 15:**

Цртеж PVC паравана биће додат изменом и допуном конкурсне документације.

**Питање 16:**

Водовод и канализација , поглавље D, Грађевински радови, дефинисано је техничким описом „тело сливника је од бетонских цеви  $\phi 500\text{m}$ , висине  $l=1,5\text{ m}$ .

Да ли су димензије тачне?

**Одговор 16:**

У питању је техничка грешка у тексту, мера је у mm, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 17:**

За позиције 01 07 002, 01 07 003 и 01 07 004, у техничком опису је дефинисано уградња лима са полистиренском пресвлаком. Молим Вас да нам објасните шта је полистиренска пресвлака.

**Одговор 17:**

У питању је техничка грешка у позицијама 01 07 002, 01 07 003 и 01 07 004, ради се о лименим опшивкама које су пластициране полиестерском бојом дебљине 25hm у тону панела. Биће извршена измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку



Снежана Костић, члан комисије