



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-64/8/2016-11

3. јун 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење V Конкурсне документације за јавну набавку број
11/2016 – Извођење радова на доградњи ОШ „Мирослав Антић“, град Ниш**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 11/2016 и поставила следећа питања:

Питање 1:

Да ли профили за столарију требају бити петокорни, како пише у предмеру и предрачуну радова или шестокоморни како је приказано у шемама столарије?

Одговор 1:

Профили за столарију треба да буду минимум петокорни под условом да задовоље остале захтеве из тендера.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије