



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-59/8/2018-11

31. мај 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење VI Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2018 – Реконструкција објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу

Заинтересовано лице је су затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2018 и поставило следећа питања:

Питање:

1. U predmeru i predračunu за извођење телекомуникационих и сигналних инсталација у делу 3. Telefonska инсталација, позиција 3-01 на страни 126/294, дефинисана је телефонска централа са одређеним карактеристикама.

U opisu се тражи капацитет од 12 аналого-дигиталних и 12 бежичних линија. Да ли се под наведеним мисли на „lokale“ ?

Одговор:

Подразумевају се локални прикључци.

Питање:

Takođe, napominjem да се наведене карактеристике у таčki 3-01 не слажу са референтним моделом који наведен у истој таčki PANASONIC IP PBX KX-1000NE.

Potrebno је да нам прецизније дефинишете тражене карактеристике и ускладити са референтним моделом централе, како би потенцијални понуђачи знали да ли да нуде према траженим карактеристикама или према референтном моделу?

Одговор:

Потребно је нудити према захтеваним карактеристикама из спецификације предмера радова а наведени тип централе је само информативан или како је наведено слично типу.

за Комисију за јавну набавку

Tamara Turicic
Тамара Ђуричић, члан комисије