



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-54/8/2018-11

8. мај 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење VI Конкурсне документације за јавну набавку број 29/2018 – Изградња дечијег вртића у Врању

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 29/2018 и поставило следеће питање:

Питање:

У предмеру и предрачуну радова на поплочавању, наведено је: доставите понуду за Behaton, према опису:

Набавка, транспорт и поплочавање Behaton плочана 35x35 cm, дебљине 6 cm. Плоче поставити у слоју песка дебљине 5 cm а спојнице фуговати према пројекту. Плоче су вибропресоване, са кварцним посипом, светло сиве боје. Слог је дат у графичкој документацији пројекта спољног уређења. Обрачун по m² 651,90.

На тржишту постоје Behaton плоче следећих димензија: 10x10cm, 20x20cm, 30x20cm, 30x30cm, 40x40cm.

Молимо да нам одговорите које од наведених димензија прихватате.

Одговор:

Прихватају се Behaton плоче димензија **30x30 cm**.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђуричић

Тамара Ђуричић, члан комисије