



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-14/8/2019-11
22. фебруар 2019. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – Појашњење VI Конкурсне документације за јавну набавку број 9/2019 – Изградња фискултурне сале у функцији Основне школе „22. децембар” у Доњој Трепчи, град Чачак

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 9/2019 и поставило следећа питања:

Питање:

Са наведеном изменом 1 од 19.2.2019. године, објављене на порталу јавних набавки, повећала се и вредност набавке?

У браварским радовима у позицијама 6, 7, 8 и 9 у опису наведених позиција нигде се не наводи да ли се ради антикорозивна заштита тј. основни премаз као и завршни премаз и RAL? С обзиром да сви произвођачи противпожарног премаза захтевају да се одради и завршно бојење, које у опису није наведено.

Одговор:

Процењена вредност јавне набавке није измењена, будући да су одређене позиције избачене и извршена је корекција цена.

Комплетна челична конструкција мора бити заштићена антикорозивним премазом. Преко антикорозивног премаза се наноси противпожарна заштита -експандирајући премаз ватроотпорности на 30 минута који може тониран, али је тон (RAL) у нашем случају небитан, јер конструкција неће бити видна (затвара се спуштеним плафоном).

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, заменик члана комисије