



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-84/9/2016-11

27. јул 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење VI Конкурсне документације за јавну набавку број 9/2016 – Извођење радова на изградњи дечијег вртића Шестово у Новом Пазару, град Нови Пазар

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 9/2016 и поставила следећа питања:

Питање 1:

Котларница опрема – Позиција 12 – Испорука и уградња термостатског заштитног вентила за осигурање котла хлађењем. Којих је димензија вентил?

Одговор 1:

Димензија термостатског заштитног вентила за осигурање котла хлађењем је NO20.

Питање 2:

Котларница – подстаница – Позиција 23 – Испорука и уградња термостатског трокраког вентила за подешавање константне излазне температуре санитарне воде на око 40Cком 2. Којих је димензија вентил?

Одговор 2:

Димензија термостатског трокраког вентила за подешавање константне излазне температуре санитарне воде је NO20.

Питање 3:

Позиција бр.12 на страни 73/88 – Израда инсталација за сигнализацију пожара кабловима I-Y (St) Y 2x2x0,8mm заједно са уградњом комплетне опреме (набавка и повезивање PPS, сирена, ручног детектора пожара, испитивање и пуштање у рад инсталације ...). Просечна дужина кабла је 20m. У новом – измењеном предмеру и предрачуну радова је нема. Да ли то значи да се иста не ради?

Одговор 3:

Позиција бр. 12 страна 73/88 је избрисана, јер је дефинисана кроз позицију у Предмеру електро радова за котлару. У предмеру за котлару дата је израда инсталације за сигнализацију пожара за цео објекат.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије