



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-98/9/2016-11
10. август 2016. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – појашњење VII Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2016 – Изградња секундарне водоводне мреже, мреже атмосферске канализације и мреже канализације употребљених вода у радној зони „Лозни калем” у Нишу (прва фаза)

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2016 и поставило следећа питања:

Питање:

Питање 1: Предмером радова предвиђена је израда 25 прикључака DN 225/3/4". Увидом у пројекат, као и на самој локацији изградње, не може се дефинисати положај као и корисници ових прикључака. За које објекте су намењени наведени прикључци и да ли ће се предметни прикључци изводити у овој фази?

Питање 2: Да ли постоји могућност да се постављање цевовода врши утискивањем?

Питање 3: Предмером и предрачуном није предвиђена набавка и уградња телескопских гарнитура на РЕ затварачу DN 225 ком 14 и РЕ затварачу DN 160 ком 11. (стр. 50/72 Конкурсне документације, позиција IV Набавно монтажни радови). Наведена гарнитура неопходна је за функционисање вентила. Да ли ће се наведене телескопске гарнитуре уграђивати?

Одговор:

Одговор на питање 1: Наведени предметни прикључци изводиће се у овој фази.

Одговор на питање 2: Пројектом није предвиђена могућност утискивања цевовода.

Одговор на питање 3: Набавка и уградња РЕ затварача DN 225 и DN 160 подразумева и уградњу телескопских гарнитура.

за Комисију за јавну набавку


Оливера Мијодраговић, члан комисије