



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-64/10/2016-11

9. јун 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење VIII Конкурсне документације за јавну набавку број 11/2016 – Извођење радова на доградњи ОШ „Мирослав Антић“, град Нин

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 11/2016 и поставила следећа питања:

Питање 1:

На страни 106/158 позиција 1.16, 107/158 позиција 2.1 и страни 111/158, позиција 4.4, у колони за количину пише 0 комада. Да ли треба да пише 0 или је грешка?

У збирној рекапитулацији на страни 158/158 није обухваћена група радова од стране 105 до стране 115 тј. дистрибуциони ормари, структурни кабловски систем, тв инсталација, озвучење и видео надзор, као и радови од 137-140 стране, тј. радови на електричним инсталацијама за дизел агрегат. Такође, радови на спољном прикључку електроинсталација су у збирној рекапитулацији после радова на електро инсталацијама а у конкурсној документацији је обрнуто.

Да ли можете да дефинишете која група радова се урачунава у савку III и IV или да промените збирну рекапитулацију?

Одговор 1:

На страни 106/158 позиција 1.16, 107/158 позиција 2.1 и страни 111/158, позиција 4.4, у колони за количину треба да пише 0 комада.

Збирна рекапитулација ће бити измењена и дефинисана изменом предмера радова, која ће се извршити у најскоријем року кроз измену конкурсне документације. Након измене конкурсне документације биће продужен рок за отварање понуда, о чему ће заинтересована лица бити обавештена у складу са законским прописима.

Питање 2:

У опису позиција, из датих шема за PVC и Alu столарију, поменуто је да се монтажа прозора/врата врши сувим поступком на слепи челични шток од заварених кутија 2/3cm. Да ли поменути слепи челични шток већ постоји на отвору или је потребно направити нови? Односно, да ли цена треба да обухвата и израду новог слепог челичног штока?

Одговор 2:

Слепи челични шток не постоји на отвору, потребно је направити нови, односно у цену урачунати набавку, израду и монтажу слепог челичног штока.

Питање 3:

Да ли ће Наручилац признати као довољан пословни капацитет, радове на адаптацији објеката?

Одговор 3:

Наручилац ће признати као довољан пословни капацитет и радове на адаптацији објеката.

Питање 4:

- Позиција Дистрибуциони орман BD, рб.1.16, Опис посла Switch са 8x10/100ТН портова страна 106/158. Количина за ову ставку је ком 0, да ли је грешка или ставку не треба попуњавати?
- Позиција Структурни кабловски систем, рб.2.1, Опис посла: Набавка, испорука и монтажа назидног ПТО ормара, по условима надлежног предузећа за телекомуникације. Орман треба да је комплетно монтиран и повезан на систем главног изједначавања потенцијала страна 107/158. Количина за ову ставку је комада 0, да ли је грешка или ставку не треба попуњавати?
- Позиција Озвучење, рб.4.4, Опис посла: Набавка, спорука и полагање инсталационог кабла SF/UTP cat 5E 4x2xAWG24 LSOH, за повезивање појачивачког блока и удаљеног извора звука (R&M kat.nr.R35053 или одговаракући), страна 111/158. Количина за ову ставку је комада 0, да ли је грешка или ставку не треба попуњавати?

Одговор 4:

Одговор на ово питање биће дат изменом предмера радова, која ће се извршити у најскоријем року кроз измену конкурсне документације. Након измене конкурсне документације биће продужен рок за отварање понуда, о чему ће заинтересована лица бити обавештена у складу са законским прописима.

за Комисију за јавну набавку



Снежана Костић, члан комисије