



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-36/11/2019-11

15. март 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење VIII Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2019 – Реконструкција и промена намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања за потребе високошколске установе са пратећим садржајем у комплексу бивше касарне IV ПУК у Ужицу

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2019 и поставило следећа питања:

Питање 1:

На страни 63/187, тачка 04-01 и 04-02 навели сте:

„Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата са надсветлом, према шеми столарије. Довратник израдити од првокласне и суве хростовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити фурнираном шпер плочом“

Из искуства произвођача дрвене столарије (врата) довратник од суве хростовине у додиру са влагом (приликом обраде шпалетне) долази до пуцања довратника.

Произвођач предлаже довратник од чамовине обложен мдф+фурнир хрост.

Да ли уместо довратника од хростовине можемо узети довратник од чамовине?

Одговор 1:

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације, задржава се довратник од хростове грађе.

Питање 2:

Због великог броја страница да ли је потребно да доставимо општи део тендерске документације од стране 2/187 до стране 22/187 као и Текстурална документација – опис радова, пројекат и шеме столарије, тј. од стране 126/187 до 187/187?

Одговор 2:

Наведене стране није потребно достављати у понуди.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије