



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-104/10/2017-11

25. мај 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговор на питање – појашњење VIII Конкурсне документације** за јавну набавку број 24/2017 – Изградња дела обилазнице у индустријској зони Бунушевац у Врању  
Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 24/2017 и поставило следећа питања:

**Питање:**

Да ли ћете као референцу за изведене радове на изградњи спољних инсталација водовода и канализације у износу од минимум **120.000.000,00** динара без ПДВ, прихватити изведене радове на изградњи комплетне Минихидроелектране, у које спада израда захвата воде са таложником, израда цевовода-довода воде од водозахвата до машинске зграде и израда машинске зграде ?

**Одговор:**

Наручилац ће прихватити наведене радове као референтне.

**Питање:**

**Земљани радови – позиција 20. израда насипа**

Израда насипа од материјала који задовољава све услове наведене у Техничким условима за извођење радова - СРПС У.Е1.010. Ископани материјала се може уграђивати само уколико задовољава све услове наведене у Техничким условима за извођење - СРПС У.Е1.010. Ако ископани материјал не задовољава наведене услове насип изградити од материјала који задовољава наведене услове. У цену урачунати: рад машина на разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и сабијању материјала као и проверу модула стишљивости опитом кружне плоче  $O\ 30\text{cm}, M_c > 25\ \text{MN/m}^2$ .

**Није прецизирано одакле иде материјал за израду насипа ?**

**Хидротехничка инсталација – атмосферска канализација - позиција 24.**

Затрпавање рова погодним земљаним материјалом са збијањем. Затрпавање рова се врши до минималне збијености од  $2\ \text{Kн/м}^2$ . Насипање извршити до коте нивелете Обрачун по  $\text{м}^3$  рова.

**Одакле је земља, да ли је из позајмишта и колика је транспорта даљина ?**

**Одговор:**

Материјал, потребан за израду насипа, прибавља се из позајмишта.

Инвеститор нема обезбеђено позајмиште. Обавеза понуђача је да набави недостајући материјал прописаног, стандардног, квалитета и да у својој понуди да цену за израду насипа која ће обухватити трошкове отварања позајмишта, ископ у позајмишту утовар и транспорт до места уградње.

за Комисију за јавну набавку

*Тамара Ђуричић*

Тамара Ђуричић, члан комисије