



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-59/10/2018-11

4. јун 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење VIII Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2018 – Реконструкција објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2018 и поставило следећа питања:

**Питање:**

Да ли сте у могућности да нам доставите шеме лантерни које се израђују и уграђују након демонтажа постојећих (позиција 12 у Разним радовима)

**Одговор:**

Облик и димензије лантерни према постојећим лантернама како се не би нарушио постојећи архитектонски изглед. Димензије постојећих лантерни дате у архитектонским основама и пресецима.

**Питање:**

У Предмеру радова, у склопу Алуминијумских радова, позиција број 4 налазе се и преграде са ознакама ОЗН 1, ОЗН 2 и ОЗН 3. У конкурсној документацији, у шемама унутрашње столарије, на страни 283/294, 284/294 и 285/294 дат је опис да су поменуте шеме од пвц профила, Да ли наведене позиције треба понудити од алуминијума или пвц профила ?

**Одговор:**

Преграде ОЗН 1,2,3 су преграде на кабинама у тоалетима и потребно их је урадити од алуминијумских профила.

за Комисију за јавну набавку

*Тамара Ђуричић*

Тамара Ђуричић, члан комисије