



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-18/11/2018-11

19. март 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговор на питање – појашњење VIII Конкурсне документације за јавну набавку број 4/2018 – Санација објекта Дома здравља „Ђорђе Ковачевић” у Лазаревцу, град Београд**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 4/2018 и поставило следеће питање:

**Питање 1:**

На страни 48 - Математички доказ (коэффицијента топлотне проводљивости прозора  $U_w = 1,2$  W/m<sup>2</sup>C) за сваки појединачни отвор, није могуће добити прорачуном захтеваних вредности, коэффициента топлотне проводљивости стакла  $U_g = 1,1$  W/m<sup>2</sup>C и коэффициента топлотне проводљивости профила  $U_f = 1,3$  W/m<sup>2</sup>C

Прорачуном ових вредности добија се коэффициент топлотне проводљивости  $U_w = 1,3 - 1,4$  W/m<sup>2</sup>C у зависности од тражених димензија.

Молимо Вас да узмете у обзир нашу сугестију јер у супротном не постоји могућност да било ко од понуђача достави одговарајући прозор због немогућег математичког прорачуна.

**Одговор 1:**

Биће извршена измена конкурсне документације и померен рок за подношење понуда.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије