



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-126/12/2018-11

24. јул 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење VIII Конкурсне документације за јавну набавку број 76/2018 – Изградња стрелане за потребе регионалног школског стрелачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра „Чаир” у Нишу.

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 76/2018 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У опису МК7 из Пројекта, предвиђена је израда АБ плоче преко ЧПП ТР лима 35/200/0,8, $d=8+3,5\text{cm}$. Којом позицијом предмера је предвиђена набавка и уградња ТР лима ?

Одговор 1:

Челични поцинковани лим ТР 35/200/0.8 је саставни део челичне подконструкције за изравнавање постојећег денivelисаног пода на спрату објекта, поставља се на челичну подконструкцију и не ради се о кровном покривачу нити о новој позицији. ТР лим је као део челичне подконструкције обухваћен предмером радова у делу VII Челична конструкција, позиција бр.1. и његова тежина је урачуната у укупно дату тежину челичне конструкције.

Питање 2:

Пожељно је да нам доставите детаљ ове међуспратне конструкције (везано за питање 1).

Одговор 2:

Детаљ предметне међуспратне конструкције ће бити објављен у виду Измене и допуне Конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђуричић, заменик члана комисије