



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-129/3/2019-11

1. јул 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – Појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 63/2019 - Реконструкција спољне хидрантске мреже пословне зоне „Инова”, општина Нова Варош

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 632019 и поставило следеће питање:

Питање:

Молимо Вас да појасните позицију III.5 страна 49 тендерске документације у оквиру Монтажних радова, Постројење за повећање притиска

Набавка, транспорт и монтажа

монокомпактног постројења типа

»GRUNDFOS« Hydro MPC -E CR45-2-

2 (50/60Hz) са две пумпе, једном

радном и једном резервном и

мотором, снаге мотора од 11Kw.

Димензије постројења су

1390mm*1442(+600)mm.

Напор и проток кроз пумпу износе:

Q=30 l/s

H=45m

Са потребним аутоматиком и

командним орманом. Позиција

обухвата повезивање на хидрантску и

електричку мрежу, пуштање у рад од

стране овлашћеног сервисера и

сачињавање записника.

Обрачун по комаду. ком. 1

Наведени проток и напор (30l/s@45m) није могуће остварити са једном пумпом, тај капацитет остварив је само ако пумпе раде паралелно (радна+вршна), а никако засебно (радна+резервна). Молимо Вас да проверите да ли је добар наведени тип постројења.

Одговор:

Наручилац ће објавити одговарајућу Измену Конкурсне документације као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђуричић

Тамара Ђуричић, члан комисије