



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-134/3/2019-11

12. јул 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 66/2019 – Инфраструктурно опремање радне зоне „Западна Морава” у Трстенику**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 66/2019 и поставило следеће питање:

**Питање1:**

У делу предмера и предрачуна интерне саобраћајнице, III Асфалтерски радови, страна 49/110, позиција 8, за израду завршног/хабајућег слоја за паркинг простор предвиђен је АВ11 дебљине 3,00см. С обзиром да је за АВ11 уобичајна минимална дебљина слоја  $d=4\text{cm}$ , да ли можемо понудити цену за АВ8 дебљине  $d=3\text{cm}$  или понудити АВ11  $d=4\text{cm}$ ?

**Одговор 1:**

Биће извршена измена конкурсне документације тако да позиција 8 сада гласи:  
„Израда завршног / хабајућег / слоја за паркинг простор од асфалт бетона АВ – 8. Дебљина слоја  $d = 3.00$  цм. Захтева се модул стишљивости готовог слоја  $M_s = 12.00$  КН/  $\text{cm}^2$ .Обрачун по  $\text{m}^2$ .“

**Питање 2:**

У делу предмера и предрачуна интерне саобраћајнице, IV Бетонски радови, страна 49/110, позиција 3 подразумева набавку и постављање каналета пресека  $50 \times 50 \times 20\text{cm}$ . Каналета  $50 \times 50 \times 20\text{cm}$  не постоји у монтажном облику. Да ли можемо понудити каналету димензија  $40 \times 40 \times 10\text{cm}$  или дати цену за каналету димензије  $50 \times 50 \times 20\text{cm}$  која се лије на лицу места?

**Одговор 2:**

Биће извршена измена конкурсне документације којом се мења позиција 3 на страни 49/110 и гласи:  
„Набавка и постављање бетонских каналета пресека  $40 \times 40 \times 10$  цм. Каналету поставити у слоју мршаваг бетона, МБ 15. У цену узети и потребан бетон. Спојнице фуговати. Обрачун по  $\text{m}^1$ .“

**Питање 3:**

У делу предмера и предрачуна водовода, III Разни радови, на страни 53/110 уочили смо да су позиције 2 и 3 идентичне. Да ли треба обе позиције узети у обзир приликом израде понуде и ако је тако, молимо вас да нам појасните шта обухвата позиција 2, а шта позиција 3?

**Одговор 3:**

Позиција 2 је у реду у складу са пројектном документацијом док ће за Позицију 3 бити извршена измена конкурсне документације, која гласи:

„Дезинфекција и испирање водоводне мреже према техничким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде. Обрачун по м<sup>1</sup>.“

за Комисију за јавну набавку



Снежана Костић, члан комисије