

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

**ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 15/2020**

**Реконструкција и изградња саобраћајнице кроз Привредну зону града Ваљева**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 15/2020 – Реконструкција и изградња саобраћајнице кроз Привредну зону града Ваљева врши се замена постојеће стране 94/398 новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС РАДОВА	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	УКУПНО
<b>4.6.3.2</b>	<b>ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>				
<b>4.6.3.2-1</b>	Конусни челични стуб, заштићен споља и изнутра од корозије врућим цинковањем, са тањирастим завршетком, са антивандам бравом, са прикључном плочом, са анкер завртњима заштићеним пластичним капама,. Стубови морају бити израђени и цинковани у свему према СРПС ЕН-40 и да за производ и цинковање поседују атест ИСО 9001. Висина стуба је 8 м.Подизање и монтажа.	ком	85,00		
<b>4.6.3.2-3</b>	Набавка, испорука и монтажа на стубу расвете челичних носача (лира) светиљки, вруће поцинкованих и офарбаних и то: - лира дужине крака 1.0m,	ком	85,00		
<b>4.6.3.2-1</b>	Набавка, испорука и монтажа у стубове јавне расвете прикључних плоча типа RPO-3V са осигурачима типа FRA 16/6A, 400V (ком.1), Позиција обухвата и израду струјне везе од прикључне плоче до светиљки каблом типа PP00 3x2,5mm <sup>2</sup> . Укупно за рад, материјал и транспорт	ком	85,00		
<b>4.6.3.2-1</b>	Набавка, испорука и монтажа светиљке ТИП 1 за осветљење тротоара, еквивалентне типу AMBAR 2N/2005/150W/-30/110 Светиљка треба да буде такве конструкције да омогућује прво монтажу кућишта, а затим и поклопаца са оптичким делом и предспojним уређајем, ради једноставније и лакше монтаже и демонтаже. Брзо и сигурно затварање склопа треба да буде помоћу два затварача, без употребе алата. Кућиште светиљке, поклопац и затварачи су израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени електростатичким поступком бојом у праху, у боји AKZO GREY 900 sanded.  Пре испоруке потребно је приложити и сертификате на српском или енглеском језику, који доказују да је светиљка прошла следећа испитивања: ENEC сертификат према стандарду EN 60598-2-3, тест отпорности на удар (IK тест) према стандарду EN 62262, тест механичке заштите (IP тест). Такође, потребно је доставити и извештај о мерењу фотометријских карактеристика према стандардима LM79-08, CIE 121-1996 и EN 13032-1, као и сертификате издате од одговарајуће акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду, којим се доказују тражене фотометријске карактеристике светиљке. Доставити и Декларацију о усаглашености са CE знаком, издату искључиво од фабрике у којој се светиљка производи или склапа.	ком	85,00		