



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-36/3/2020-11

18. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – Појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2020 – Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотеке у централном делу Врњачке Бање

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 27/2020 и поставило следеће питање:

Питање:

да ли је, поред захтеваног стандарда SRPS EN 1338:2012, наведеног у Конкурсној документацији у делу „Посебне напомене“ на стр. 6/60 и 7/60, прихватљив и стандард SRPS EN 1339:2008, обзиром да се наведени стандард такође, односни на: испитивање провера мера, испитивање чистоће на затезање цепањем, испитивање укупног упијања воде, испитивање отпорности на хабање, испитивање отпорности на дејство мрза и соли као и испитивање отпорности на клизање код вибропресованих бетонских елемената за поплочавање.

Одговор:

Поред захтеваног стандарда SRPS EN 1338:2012 прихватљив је и стандард SRPS EN 1339:2008.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђуричић

Тамара Ђуричић, члан комисије